

« _____ » _____

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Ленина д. 225/2

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО«Спецстрой»

Попов ВС _____

Члены комиссии: Начальник уч-ка

Трубаева ГТ

Мастер уч-ка

Трубаев ИА _____

Представитель собственника дома: _____ Барановская ТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:

Год постройки – _____ 1957 _____

Материал стен – крупноблочный

Число этажей – _____ 3 _____

2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

Год ремонта	Виды работ

3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	Ремонт шиферной кровли. Ремонт оголовков дымовых труб	40 кв.м. 3шт	ТР КР	
Водоотвод	Неудовлетворительно. Донавеска водосточных колен, труб.	6м	ТР	

Стены	Удовлетворительно.			
Балконы, карнизы	Неудовлетворительно. Ремонт штукатурки бетонных оснований. Укрепление металлических ограждений	бшт	КР	
Окна	Удовлетворительно.			
Двери	Удовлетворительно.			
Лестничные марши	Удовлетворительно.			
Отмостка	Удовлетворительно.			
Входные крыльца	Удовлетворительно.			
Козырьки	Удовлетворительно.			
Подвалы и техподполья	Удовлетворительно.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетворительно.			
Цоколь	Удовлетворительно.			

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетворительно.			
Система ГВС	Газовые колонки.			

Система ХВС	Удовлетворительно.			
Канализация: внутренняя	Удовлетворительно.			
Электрооборудование	Удовлетворительно			
Лифты	-----			
Мусоропроводы	-----			
Примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в неудовлетворит.

состоянии и требует _текущего и капитального_ ремонта.

Председатель комиссии:


_Гл. инженер ООО«Спецстрой»



Попов ВС


Члены комиссии:

Начальник уч-ка



Трубаева ГГ

Мастер



Трубаев ИА

Уполномоченный собственниками лицо



Барановская ТА