

« _____ » _____

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина 35_а

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой»

Попов ВС *Попов*

Члены комиссии: Начальник уч-ка

Мельникова ЛВ *Мельникова*

Мастер уч-ка

Представитель собственника дома: *Ковалев Коробка Г.Н.*

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:

Год постройки – *1962*

Материал стен – *кирпич.*

Число этажей – *5*

2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

Год ремонта	Виды работ
<i>2009</i>	<i>ремонт легкой кровли.</i>

3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/

Наименование элементов	Выявленная неисправность или повреждения, техническое состояние	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Кровля	Удовлетворит.			

Водоотвод	Удовлетворит.			
Стены	Удовлетворит.			
Балконы, карнизы	Удовлетворит.			
Окна	Удовлетворит.			
Двери	Удовлетворит.			
Лестничные марши	Удовлетворит.			
Отмостка	Удовлетворит.			
Входные крыльца	Удовлетворит.			
Козырьки	Удовлетворит.			
Подвалы и техподполья	Удовлетворит.			
Чердаки и техэтажи	Удовлетворит.			
Цоколь	Ремонт штукатурки цоколя	50%	ТР	

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	Удовлетворит.			

Система ГВС	Газовые колонки			
Система ХВС	Удовлетворит.			
Канализация: внутренни	Замена уч-ка *100 2-ой под.	М	ТР	
Электрооборудование				
Лифты	----			
Мусоропроводы	----			
Примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в

удовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта.

Председатель комиссии:


Гл. инженер ООО УК «СпецСтрой»



Попов ВС

Члены комиссии:

ик уч-ка



Мельникова ЛВ

Мастер

Уполномоченный собственниками лицо

И.Н. Коробко