

Водоотвод	удовлетворительно			
Стены	удовлетворительно			
Балконы, карнизы	удовлетворительно			
Окна	удовлетворительно			
Двери	удовлетворительно			
Лестничные марши	удовлетворительно			
Отмостка	удовлетворительно			
Входные крыльца	удовлетворительно			
Козырьки	удовлетворительно			
Подвалы и техподполья				
Чердаки и техэтажи	удовлетворительно			
Цоколь	Восстановление	100%	ТР	

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

Наименование оборудования	Выявленная неисправность или повреждения	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	Примечание (фактическое выполнение, исполнители, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ЦО	удовлетворительно			

Система ГВС	Газовые колонки			
Система ХВС	удовлетворительно			
Канализация: Внутр.	удовлетворительно			
Электрооборудование	Требуется замена п/этажных щитков и разводящих линий	100%	КР	
Лифты	-----			
Мусоропроводы	-----			
Примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в удовлетворит.

состоянии ,но требует _капитального ремонта_ электрики__

Председатель комиссии

Гл. инженер ООО «УК» СпецСтрой»

Гол

Попов ВС

Члены комиссии:

ик уч-ка

Аксел

Мельникова ЛВ

Уполномоченный собственниками лицо

Теремин А.В. Аш