

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСЕННЕГО ОСМОТРА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 8

В соответствии с нормативными документами комиссия в составе:
 Председатель комиссии: гл. инженер ООО «Спецстрой» Попов В.С.
 Члены комиссии: начальник участка: Поляков А.Н. Представитель
 собственника дома: _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЯМ:

Год постройки - 1965
 Материал стен - кирпич
 Число этажей - 5

2. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

ГОД РЕМОНТА	ВИДЫ РАБОТ

3. КОНСТРУКЦИИ /результаты осмотра/

наименование элементов	выявленная неисправность или повреждение, техническое состояние	кол-во в единицах измерения	вид ремонта по устранению неисправности или повреждению (ТР/КР)	примечание (фактическое выполнение, др. условия)
1	2	3	4	5
кровля	Удовл.			
водоотведение	Требуется ремонт	90 м		
стены	Удовл.			
балконы, карнизы	Удовл.			
окна	Удовл.			
двери	Удовл.			
лестничные марши	Удовл.			
отмостка	Удовл.			
Входные крыльца	Требуется частичный ремонт	24 кв.м		асфальтирование
козырьки	Удовл.			
Подвалы и техподполья	Удовл.			
Чердаки и техэтажи	Удовл.			
цоколь	Требуется ремонт	140 кв.м		бетонирование

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /результаты осмотра/

наименование оборудования	выявленная неисправность или повреждения	кол-во в единицах измерения	вид ремонта по устранению неисправности или повреждения (ТР/КР)	примечание (фактическое выполнение, др. условия)
1	2	3	4	5
Система ГВС	----	---	----	----
Система ХВС	Удовл.			
Канализация: внутр.	Удовл.			
Электрооборудование	Требуется капитальный ремонт		Согласно смете	
лифты	----	-----	----	-----
мусоропроводы	---	-----	----	-----
примечание				

На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в _____ состоянии и требует капитального или текущего ремонта

(нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии:

Гл. инженер ООО «СпецСтрой» _____

Попов В.С.

Члены комиссии:

Начальник участка _____

Поляков А.Н.

Уполномоченный собственниками лицо _____